

פרם ריכוז בכניסה  
מערכת גילוי אש וכריזה  
מקורר אדעקה - אם קיימת מערכת  
ניתוק חשמל ראשי  
כחצו כיבוי אש

|      |  |
|------|--|
| SIMA | עמדה שקעים ותקשורת - ראה פרט   |
| P    | סלולר פלומה - ראה פרט  |
| ⊙    | שקע תקשורת מחשבים - עם חיווט CAT-7 וסיומת קייטטור                              |
| ⊙    | שקע חשמל בכבל 3x2.5 מטר  |
| ⊙    | שקע חשמל חוג עם כבל 3x2.5 מטר  |
| ⊙    | שקע חשמל כפול בכבל 3x2.5 מטר   |
| ⊙    | שקע נוכח   |
| ⊙    | כניסה למחסות + אינטרנט<br>עם זמזום לפינת דלת מרוחק<br>+מלע גילוי אש ברז        |
| INT  | מסך שליטה לאינטרנט בודל מחבטות<br>והרקע לתקורת מונבטת ומל-קר מחנתי לתעלות וכו' |

צננץ מחובר לגלאי עשן בחדר  
מעל דלת למסדרון

גלאי עשן - חדרו למערכת גילוי אש קיימת

רמקול כריזה שקוע בתקרה - חיבור למע' קיימת

ריכוז עבור PLASMA/LCD  
קופסת 4 מקומות עבור נוקדות מחשב כבלי אודיו וידאו ובקרה  
צנרת כרס 32  
כלכל חיווט כרשת מחשבים CAT-7  
צנרת 050 כריסוד

עמדה  
עם 3 רשת  
SIMA  
כובלי חיווט ככל נדרש  
CAT-7  
צינור 25


אנא אם  
צנרת אחרת  
+50

| מספר | תאריך | עדכונים - שינויים |
|------|-------|-------------------|
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |
|      |       |                   |

פרייט: משרד הבריאות  
שיפוץ משרדים  
מס': בית חולים ברזילי  
אשקלון  
תכנית: קומה 2 תעבודה  
שקעים ותקשורת

|          |           |          |      |
|----------|-----------|----------|------|
| קובץ מס' | גליון מס' | ט"פ      | מ"ס  |
| 3134     | S3        | 15.02.22 | 1:50 |

משרד תכנון חשמל ותיצוב תאורה  
גלית ברגידה-מנדסטה, חשמל, מעצבת תאורה  
רח' ששת רמזים 61 בנימיה 30500  
04-6288074:029 04-6380371:70  
E-mail: galit@bergida.co.il



מסמך שטחי מסבוח מדייקים  
לפי תכנון פרישת מסבוח ארונות

שטח מסבוח

שטחי שירות

מסך 4  
N69  
N61  
N62  
N62

שטחי שירות  
מסך 2  
N62

VRF בגג הזנה מלוח קומה ב'  
עם שילוט חרוט ליד ה'פקט'  
ניזון מלוח C בכבל 5\*6 N2XY

מחסלו ברסטוביסקי  
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ  
רח' אחד העם 35, תל-אביב: 03 - 5276333  
פקס: 03 - 5276569

מקצוע: אדריכלות

תוכן הגליון: לשכת הבריאות קומת שנייה תוכנית עבודה

קני'מ: 1:50

תאריך גליון ראשון: 11.01.22

מספר הגליון: מהדורה 0 P-02-wd

קוד הגליון במחשב

לעיון  למחרז  לביצוע

על המבצע לבדוק את המידות והפרטים במקום  
ולוודיע למתכנן על כל אי התאמה או ספק.

קיר חדש

מערכות על ידי היועצים

חיבור מעגלי שקעים בלוח קיים למעגלים חדשים - לפי מספור מצורף

אין מזליכים- כל ההזנות יהיו בכבלים בצנרת מתאימה

יש לחבר את מערכות גילוי האש, כריזה, תאורת חרום ויחידות שיחרור עשן למערכות הקיימות במבנה

ביצוע עבודות גילוי אש, כריזה, תאורת חרום, פתחי שיחרור עשן ומפוחי עשן בהתאם ובכפוף לתוכנית יועץ בטיחות מאושרת כיבוי אש תקן 3-1220

