

עסקי – שמור  
תשובת מחלק חיובית חלקית לחיבור מתקן ייצור לרשת החלוקה  
(בהתאם לאמת מידה 1כ35-6)

חטיבת שירותי רשת  
אגף רשת דן והחוף  
מרכז ביצוע שפלה – תכנון וסיוע טכני

כ"ה שבט תשפ"ב, 27/01/2022  
08888-0000128-2022

לכבוד: מרכז רפואי ברזילי  
כתובת מקום הצרכנות: אשקלון, ההסתדרות 2  
מספר חוזה: 000342385534  
מספר הזמנה: 300647722

א.ג.נ,

הנדון: הודעה על מתן תשובת מחלק חיובית חלקית לשילוב מתקן ברשת החלוקה

הרינו להודיע כי בהמשך לתשובת המחלק השלילית שנשלחה אליך ביום 14/12/2021 קיבלנו ביום 27/01/2022 את בקשתך המעודכנת לשילוב/חיבור מתקן ייצור בטכנולוגיה ייצור בגז ברשת החלוקה (להלן: "המתקן"), בהתאם לאמת מידה הננו מאשרים את בקשתך לשילוב/חיבור מתקן הייצור, בכפוף להגבלות המצוינות שהובאו לעיוןך והסכמתך בתשובה השלילית שהוצאה לך, כאמור.

1. פרטי הבקשה המקורית:

שם האסדרה: גז  
מועד מבוקש לביצוע החיבור/שילוב: 01/04/2024  
סוג המתקן: ייצור בגז  
גודל חיבור מבוקש: 2.6 מו"א

2. פירוט התנאים בהם ניתן יהיה לאפשר תשובת מחלק חיובית חלקית:

- א. גודל החיבור המרבי שניתן לאשר: 2.6 מו"א.
- ב. למתקן שמבוקש כי יחובר לרשת מתח גבוה בלבד - אומדן שנתי לא מחייב של השעות שבהן לא יתאפשר להזרים אנרגיה לרשת עד להשלמת הפעולות הנדרשות ברשת (פירוט הפעולות) 350 שעות, כאשר התקופה בה תחול מגבלה זו הינה עד ליום 01/01/2025.
- ג. המועד המוקדם ביותר, ככל שקיים, שבו ניתן להתחייב לחיבור או לשילוב המיתקן, בכפוף לתיקון הבקשה כאמור בסעיפים א-ב לעיל, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שישה חודשים לאחר המועד המחייב המרבי לסנכרון: 01/03/2023.
- ד. לשימת לבכם, שילוב המתקן מחייב התקנת מגבילי זרם ותשלום עבור ארון תקשורת.

3. הודעה על תשלום:

רצ"ב חשבון לתשלום. יובהר כי בהתאם לאמת מידה 1כ35-6, תשלום אשר לא שולם בתוך 14 ימי עבודה, תפקע תשובת המחלק שניתנה עבורו.

**4. מידע נוסף:**הגבלת אחריות:

יובהר כי אומדן השעות שניתן לך במסגרתו לא תוכל להזרים אנרגיה מהמתקן לרשת, כאמור, אינו מחייב את חברת החשמל. במקרה של חריגה מאומדן זה במהלך התקופה שבה המתקן פועל באופן חלקי לא יהיו למבקש כל טענות ו/או תביעות כלפי חברת החשמל לפיצוי או לשיפוי בשל הוצאות שהוציא או בשל כל נזק אחר.

מתקן מנוהל בלבד:

יובהר, שמגבלות ההזרמה הן בגדר אומדן, הגבלת ההזרמה בפועל תיעשה במסגרת תכנית העמסה פרטנית שיעביר המחלק ליצרן בהתאם לאמת מידה 220ב.

תכנית העמסה פרטנית תאפשר לחברת החשמל לבקש שינויים במועדי פריקה וטעינה של המתקן ביחס לתכנית הייצור של היצרן.

על היצרן להיערך לכך שחברת החשמל תטיל המגבלות הקבועות בתשובת המחלק, לפי שיקול דעתה בתכנית העמסה הפרטנית כולן או חלקן, לפי הצורך והיצרן מחויב לעמוד בהן.

אם היצרן לא יכול לעמוד בתכנית ההעמסה הפרטנית, מתבקש להודיע על כך ולציין מה הפרופיל שבו ייצר.

לתשומת לבך:

סימן ג' בפרק ג' לספר אמות המידה שפרסמה רשות החשמל קובע את התנאים לחיבור או שילוב מתקן ייצור לרשת החלוקה ואת המועדים הרלוונטיים.

ככל שלא תעמוד בתנאים ובמועדים המפורטים באמות המידה ו/או באסדרה התעריפית ו/או בהליך התחרותי שפרסמה הרשות ו/או כל הוראת דין, מכל סיבה שהיא, תפקע תשובה זו.

אין באמור במענה זה כדי לסתור האמור באמות המידה ו/או מסמכי ההליך התחרותי של רשות החשמל ובכל מקרה של סתירה בין מענה זה להוראות אמות המידה ו/או מסמכי ההליך התחרותי יגברו הוראות אמות המידה ומסמכי ההליך התחרותי, בהתאמה

בכבוד רב

אורן מיכה

מנהל מח' תכנון וסיוע טכני

מרכז ביצוע נפת שפלה

