



לוח תפוצה ועדכון	
מקצוע	שם היועץ
מחזור	תאריך
1	00.00.08

הערות:  
 - מידות התעלות המופיעות בתוכנית - הינו נטו למעבר אוויר  
 - ככל תעלות מיזוג האוויר תהיינה מבודדות בבידוד אקוסטי פנימי 1".  
 - חומרי הבידוד במערכת מיזוג אוויר ובצנרת הנים יהיו בלתי דליקים ויעמדו בדרישות תקן ישראלי ח"י 1001

לעיון  למכרז  לביצוע

28.03.23

אדריכלות מתאריך:		
5	3	1
6	4	2

תאריך	סימן	תאור השנוי

שם הפרוייקט: **מרפאת בריאות האישה והעניים ברזילי אשקלון**  
 שם התוכנית: **תכנית קומת קרקע מיזוג אוויר ואיוורור**

**מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ**  
 חכנו מערכות מיזוג אוויר, הסקה, צנרת תעשייתית  
 מרכז פרטים משרד מס' 28 רח' העצמאות 87, רובע חטי אשדוד  
 טל: 08-8686800 פקס: 08-8686801 וועב חטי אשדוד  
 e-mail: lousqui@netvision.net.il

תוכנו ע"י	תאריך	קב"מ
מאיר לוסקי	28.03.23	1:50
שורס ע"י	נכונ ה:	גביו מט
ליאור	28.03.23	5521-01

שם התקוב  מחזור  5