



מכון	1	2	3	4	5
מכון צינור	מכון צינור	מכון צינור	מכון צינור	מכון צינור	מכון צינור
2,000 m³/h	2,000 m³/h	400 m³/h	630 m³/h	630 m³/h	630 m³/h
עודף טמפרטורה 25°C	עודף טמפרטורה 25°C	עודף טמפרטורה 25°C	עודף טמפרטורה 25°C	עודף טמפרטורה 25°C	עודף טמפרטורה 25°C
התחלת העל	התחלת העל	התחלת העל	התחלת העל	התחלת העל	התחלת העל
0.5 א"מ	0.5 א"מ	0.5 א"מ	0.5 א"מ	0.5 א"מ	0.5 א"מ
0.5 א"מ	0.5 א"מ	0.5 א"מ	0.5 א"מ	0.5 א"מ	0.5 א"מ

לוח תפוצה ועדכון	
מחזור	שם היזם
1	00.00.08

הערות:
 - מידות התעבות המופיעות בתוכנית - הינו נטו כמעבר אוויר.
 - ככל תעבות מיזוג האוויר תהיינה מבודדות בבידוד בוערבת מיזוג אוויר.
 - חומרי הבידוד בוערבת מיזוג אוויר ובעברת המים יהיו בכיוו דקים ויעמוד בודישוד ונתן יש א"מ 10 ונטו

לעיון • למכרז • לביצוע

28.03.23

אדריכלות מתאריך:		
5	3	1
6	4	2

תאור השינוי	
סימן	תאריך

שם הפרוייקט:
מרפאת בריאות האישה ברזילי אשקלון

שם התוכנית:
תכנית קומת גג מיזוג אוויר ואיזורור

מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ
 תכנון מערכות מיזוג אוויר, הסקה, צנרת תעשיתית
 מכון פייתר מערך מס' 28 רח' העצמאות 78 רחוב בית אשדוד
 טל: 08-8686800 פקס: 08-8686801
 e-mail: lousqui@netvision.net.il

תוכנו ע"י	תאריך	תנ"מ
מאיר לוסקי	28.03.23	גליון מס'
שרדס ע"י	נכון ל:	5521-01
ל"אור	28.03.23	

שם הטבן	מחזור
5	