

עדכון והבהרות בנושא מכרז קוגנרציה והארכת מועד הגשת המכרז

במענה הקודם לשאלות הבהרה צוין בהתייחסות לשאלה שלהלן כי לא מקובל. להלן התייחסות מעודכנת:

תשובה	השאלה	מס' סעיף	מסמך
<p>ככל והיזם ירצה להגדיל את החדר על מנת שהמנוע ייכנס בו, ניתן יהיה לעשות זאת, בכפוף לכך שעלויות הרחבה והתאמת החדר על כל הכרוך בכך, תהיינה על חשבון המציע בלבד.</p>	<p>בעניין הספק תחנת הקוגנרציה המוצעת : החדר לאחר הסרת הבויילרים מתוכו יעמוד על 9500 על 7000 ממ. מנועי גז כולם, כל אלה שמיובאים ומשווקים כיום בישראל לא יכולים לעמוד בחדר זה . כשמדובר על מנוע בהספק של 2.5 מגה וואט(המנוע חורג מהחדר וזאת ללא הצורך במרחב התפעולי לשטיפת אוויר וטיפול מנוע). כדי להמחיש טענותינו ראה קובץ העמדה מצורף. בקשתינו היא להעמיד את המכרז על מנוע שכן נכנס לחדר(על כל המורכבויות האחרות) מנוע בהספק של עד שני מגה וואט. או שהחדר יוגדל או שהמנוע יקטן!</p>	7.5	הזמנה
<p>המחיר יהיה 4.8 דולר ליחידת MMBTU (במקום 4.4 דולר).</p>	<p>נבקש כי מחיר הגז ייקבע מול הזוכה במכרז, לרבות מנגנון ההצמדה.</p>	<p>הסכם - פרק ז' - אספקת גז טבעי - סעיף 53</p>	61

מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 19.2.24 יום ב' עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים שבבניין 400 בכניסה לבניין צמוד
למודיעין, משרדה של גב' אפרת יוספי רבה, מנהלת ענף חוזים והתקשרויות.

נא לחתום ולצרף את ההבהרות למסמכי המכרז.

חתימת הקבלן

תאריך