



ה' שבט תשפ"ד
15/01/2024

לכבוד:
המציעים במכרז

הבהרות למכרז מס' ע-2023-41 לתכנון, הקמה, תפעול ומסירה (DBOT) של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי ולאספקת אנרגיה תרמית

1. כללי

בתאריך 26/11/23 פורסם מכרז לתכנון, הקמה, תפעול ומסירה (DBOT) של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי ולאספקת אנרגיה תרמית, ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל תשובות מנציגי המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון.

2. להלן מועדים מעודכנים להליך המכרזי:

- מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים (משרדי הנהלה אדמינסטרטיבית חדר מס' 2) עד ליום ה' בתאריך 18/1/24 בשעה 12:00.

3. להלן הבהרות בעניין חיבור גז וגודל תחנה:

1. גודל התחנה - MW 2.6.
2. גודל הצינור מצד של חברי החלוקה נגב גז (מחוץ לבית החולים) בוצע בקוטר גדול ולא נדרש להגדיל אותו.
3. תחנת החלוקה (בחניון של בית החולים) לא מספיקה בגודל עבור מתקן קוגנרציה, על המציעים להביא בחשבון ששינוי והגדלת התחנה תהיה על חשבון הזוכה במכרז.
4. גודל הצינור שאמור להתבצע ע"י סופרגז אמור להיות 3 או 4 אינץ'.

בברכה,

המרכז הרפואי ברזילי