סכימת מערכת אוורור ובקרה לחדר בידוד, ולמצבים "שגרה" ו"בידוד זיהומי".
ראה טבלת כמויות אויר

תאי הפרדה למפוחים
ST - 01

כמות	ברז הדף ושחרור לחץ דגם	מסגרת עם אוגנים כמות	בקיר	ברצפה	CFM	מפוח
4	A 3603 (14")	2	60X85	ø80	6960	12
3	A 3603 (14")	2	60X70	60X70	5420	13
3	A 3603 (14")	3	60X70 55X80	ø70	575	14
1 1	A 1803 (8") A 3603 (14")	3	45X40 X2	45X40	1825	19
4	A 3603 (14")	2	55X85	ø75	6000	20
2	A 3603 (14")	3	45X65 X2	45X65	2650	21
2	A 2403 (14")	3	45X45 ø35 ø30	——	1700	22

תאי אוורור והוצאת עשן

1	A 2403 (14")		1000	EL-26
1	A 2403 (14")		1000	EL-27,28
1	A 803S5 (8")	מעלית סטרילית(מפוח 23)	330	EL-31
1	A 2403 (14")		1000	ST-01

תאי הפרדה למפוחים
ST - 03

כמות	ברז הדף ושחרור לחץ דגם	מסגרת עם אוגנים כמות	בקיר	ברצפה	CFM	מפוח
1	A 2403 (14")	2	50X40	——	1175	5
1	A 1803 (8")					
1	A 1803 (8")	2	30X30	——	[illegible]	7
1	A 1803 (8")	2	40X30	——	800	9
1	A 803S8 (8")					
1	A 3603 (14")	2	50X45	——	1550	10
1	A 1803 (8")					
1	A 1803 (8")	2	30X30	——	550	11
1	A 3603 (14")	2	80X45	——	3580	17
1	A 2403 (14")					
2	A 2403 (14")	3	45X45 ø35 ø30	——	1700	24

תאי אוורור והוצאת עשן

1	A 2403 (14")		1000	EL-35,36
1	A 2403 (14")		1000	EL-37,38
1	A 2403 (14")		1000	ST-03

ברזי הקטנת/שחרור לחץ	צינור אוורור ø	דגם
	ø8"	Z 600
	ø8"	A 803 S8
	ø8"	A 1803
	ø14"	A 2403
	ø14"	A 3603

עבור גג דרומי
קנ"מ 1:50

עבור גג צפוני
קנ"מ 1:50

החלפת אדריכלות בתאריך 12/07/15.

שינויים	תאריך	מס' מהדורה
עדכון מפוח להוצאת עשן מס' 8	12.9.2023	18
שינוי במיקום תעלה+מפוח הוצאת עשן מפ-ע-32	27.10.2019	17
למכרז	31.03.2019	16
תוספת צנרת העולה ממפלס 18.85 + תוספת 2 לוחות חשמל מס' 33,34	12.2.2019	15
תוספת תעלות ומפוחים בגג עבור מפלס 14.85+ (דרום)	6.1.2019	14
עדכון תעלות הוצאת עשן מאזור מסחר(פיר מס' 4)	7.9.2016	13
עדכון מספרי מפוחים להוצאת עשן	18.7.2016	12
הוספת יחידות מעבה עבור מרכז מסחרי	26.6.2016	11
שינוי דגם מפוחי אשן מרכז מסחרי	19.6.2016	10
הוספת 4 מפוחים מאזור המסחרי	30.5.2016	9
עדכון מפוחים 28,29 עדכון ברזי הדף למפוחים 19,20	17.3.2016	8
עדכון מפוח מפ-ע-9B (ח' UPS)	25.1.2016	7
למכרז שלב ב'	23.11.2015	6
הוספת 2 פתחים לעליית צנרת ליטאות.	10.08.2015	5
הוספת ציוד ומשקלים ,הזזת תעלות	15.07.2015	4
הוספת פתחים.	31.05.2015	3
עידכונים והוספת מבטים בתאי הפרדה	11.09.2013	2
עידכונים כלליים	9.09.2013	1

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

המרכז הרפואי ברזילי אשקלון
מבנה כירורגי ממוגן

ניהול ופיקוח: רמון מהנדסים רח' יהודה הנחתום 4 ב"ש 84311
טל': 08-6251000 פ': 08-6285306 Email:ramon1@ramon-eng.co.il

אדריכלות: פלד קימלמן אדריכלים רח' קרן היסוד 17א', י"ם, 94188
טל': 02-6242842 פ': 02-6244824 Email: office@peledkim.com

תכנית מפתח:
±0.00=57.25

שם הגליון:
קומת גגות - מפלס 23.00+
אישפוז
מערכות אוורור ומיזוג אויר
יחי קצה ומפזרים (תעלות חלקיות)

מס' הגליון: 698.10

שלב: שלב א' - גמרים
סטטוס: תכנון למכרז

לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
○	○	⊛	⊛
מקצוע: מיזוג אויר	אזורי התכנית 1,2,3	שם הקובץ P:/600/698/698-10	מס' פרויקט 698

תאריך: 21.10.2012	קנ"מ: 1:100	מהדורה 17
תכנן:	ביקה:	תאריך מהדורה: 27.10.19
שרטט: איבון	אישר:	

י. עירוני מהנדסים יועצים 1989 בע"מ
ת.ד. 3095 ירושלים 91030
טלפון: 02-6723303 פקס: 02-6723304
דואר אלקטרוני: i-irony@zahav.net.il

I. IRONY, CONSULTING ENGINEERING 1989 LTD
P.O.B 3095 JERUSALEM 91030 ISRAEL
TEL: 02-6723303 FAX: 02-6723304
E-mail : i-irony@zahav.net.il